Согласовано:
МП трест «Теплофикация»
Запорожец
24.04.2026

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
_____Шумков А.М.
«24» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск»
Гараж - мойка

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Шоссейная 1/4
2	Год постройки	1987
3	Общая площадь здания (м.кв.)	108
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	отсутствует
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

8-909-799-34-34

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	58,908
	2024-2025 г.г.	58,908
	2025-2026 г.г.	58,908
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тегщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев

Согласовано:
МП трест «Теплофикация»

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
Шумков А.М.
«28» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск» Подстанция №1

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Коробова 18
2	Год постройки	1993
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1740,9
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	закрытая
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические/пластиковые

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	438,704
	2024-2025 г.г.	438,704
	2025-2026 г.г.	438,704
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тегщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев

Согласовано:
МП трест «Теплофикация»

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
Шумков А.М.
«24» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск» Подстанция №2

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Галиуллина 16
2	Год постройки	1974
3	Общая площадь здания (м.кв.)	824,5
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	отсутствует
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	закрытая
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические/пластиковые

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	107,622
	2024-2025 г.г.	107,622
	2025-2026 г.г.	107,622
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тегщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев

Согласовано:
МП трест «Теплофикация»
Заместитель В
24. апреля 2026г

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
Шумков А.М.
«24» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск»
Подстанция №3

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Пугачева 4
2	Год постройки	2009
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1041,6
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	закрытая
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические/пластиковые

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	215,230
	2024-2025 г.г.	215,230
	2025-2026 г.г.	215,230
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тегщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев

Согласовано:
МП трест «Теплофикация»
Заместитель
Заболотских И.В
24.04.2026г

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
Шумков А.М.
«24» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск» Подстанция №4

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Шоссейная 1/5
2	Год постройки	1992
3	Общая площадь здания (м.кв.)	1156,6
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	имеется
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	закрытая
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические/пластиковые

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	128,527
	2024-2025 г.г.	128,527
	2025-2026 г.г.	128,527
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тегщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев

Согласовано:
МП трест «Теплофикация»
Запорожец И.В.
20 апреля 2026г.

«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск»
_____Шумков А.М.
«20» апреля 2026г.

м.п.

План подготовки к отопительному периоду на 2026-2027 годы

ГБУЗ«Станция скорой медицинской помощи г.Магнитогорск»
Гараж

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	г.Магнитогорск, ул.Шоссейная 1/2
2	Год постройки	1966
3	Общая площадь здания (м.кв.)	3069,5
4	Теплоснабжающая организация	МП трест «Теплофикация»
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7	Система отопления	закрытая
8	Схема отопления	однотрубная
9	Система ГВС	отсутствует
10	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024 г.г.	210
	2024-2025 г.г.	192
	2025-2026 г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2023-2024 г.г.	-6,2
	2024-2025 г.г.	-5,3
	2025-2026 г.г.	
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2023-2024 г.г.	418,964
	2024-2025 г.г.	418,964
	2025-2026 г.г.	418,964
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	0
	2025-2026 г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	срок выполнения
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры	31.07.2026г.
2	Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей	31.07.2026г.
3	Промывка трубопроводов и стояков	31.07.2026г.
4	Оформление документов для получения паспорта готовности	31.07.2026г.
5	Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027г.	31.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	срок выполнения
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	31.07.2025г.
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	31.07.2025г.
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	31.07.2025г.
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	31.07.2025г.
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	31.07.2025г.
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	31.07.2025г.
8	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	31.07.2025г.
9	работоспособность защиты систем тетщопотребления	31.07.2025г.
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности	31.07.2025г.

11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	31.07.2025г.
12	плотность оборудования тепловых пунктов	31.07.2025г.
13	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	31.07.2025г.
14	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	31.07.2025г.
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок	31.07.2025г.
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	31.07.2025г.
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»	31.07.2025г.

Инженер – энергетик
ГБУЗ «ССМП г.Магнитогорск» В.М.Стреляев